

# P R O T O K O L

## O URČENÍ VNĚJŠÍCH VLIVŮ VYPRACOVANÝ ODBORNOU KOMISÍ

Úplný název firmy zajišťující vypracování protokolu:

.....

Složení komise:

Předseda (hlavní projektant) .....

Člen 1. (projektant elektro) .....

Člen 2. ....

Název objektu: **Veřejné osvětlení Pardubice** – .....

.....

Podklady použité pro vypracování protokolu:

- prohlídka na místě stavby a jednání na Službách města Pardubic a.s.
  - situace atd.
  - zkušenosti z provozu obdobných zařízení
- Popis objektu: jedná se o veřejné osvětlení
- Rozhodnutí: vnější vlivy byly stanoveny dle ČSN 33 2000-1 ed.2, čl. 132.5  
a ČSN 33 2000-5-51 ed.3 Z2, příloha A, ZA
- Zdůvodnění: vnější vlivy byly stanoveny z důvodu zvýšení bezpečnosti provozu

### POPIS S URČENÍM VNĚJŠÍCH VLIVŮ

TRASY KABELŮ, ROZVADĚČE VO, STOŽÁRY a SVÍTIDLA  
- prostory nebezpečné  
AB8; AE4; AN3; AQ3; AR3; AS3; BC2; AD4 – pouze přechodně

**Venkovní prostory jsou posuzovány pouze jako prostory nebezpečné.**

Působení ostatních vlivů je normální, a proto nejsou uvedeny v Protokolu.

Dle ČSN 33 2000-4-41 ed. 3 je ochrana před úrazem elektrickým proudem v prostorách nebezpečných v případě poruchy zajištěna automatickým odpojením od zdroje a ochranným pospojením.

Protokol je vypracován v souladu s ČSN 33 2000-1 ed.2, čl. 132.5 a ČSN 33 2000-5-51 ed.3 Z2, příloha A, ZA

Po zkušebním provozu je nutné stanovené vlivy potvrdit nebo opravit.

V ..... dne .....

.....  
podpis předsedy komise